

Акт
проверки готовности образовательного учреждения
к новому учебному году

«15» августа 2018 г.

1. Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печорская гимназия»

2. Юридический адрес:
181500, Псковская область, г.Печоры, ул.Ленина, д.7

3. Фактический адрес:
181500, Псковская область, г.Печоры, ул.Ленина, д.7

4. Телефон: 881148 2-29-75

5. Фамилия, имя, отчество руководителя:
Тумановская Ольга Михайловна

6. Лицензия рег. № 2612 дата выдачи 07.03.2017 г. срок окончания бессрочная

7. Свидетельство о государственной аккредитации рег. №. 1810 дата выдачи 10.05.2016 срок окончания 22.12.2023

8. В соответствии с Постановлением Управления образования Печорского района Псковской области от 17.07.2018 г. № 121 «О проверке готовности образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году» комиссия в составе:

Председатель комиссии, начальник Управления образования Печорского района, Авдеев Сергей Арсеньевич,

Секретарь комиссии, главный специалист Управления образования Печорского района, Куликаускене Анна Васильевна,

Консультант Управления образования Печорского района,
Лапина Надежда Михайловна,

Начальник ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам ГУ МЧС России по Псковской области,

Мищенко Алексей Васильевич (по согласованию).

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах,
Пономаренко Надежда Александровна (по согласованию).

Начальник МО МВД России «Печорский»,
Остапенко Артем Юрьевич (по согласованию).

Начальник отделением УФСБ России по Псковской области,
Сачков Михаил Юрьевич (по согласованию).

Заместитель Главы Администрации Печорского района по социальной сфере, Монтаровская Алла Владимировна (по согласованию).

Других
ведомств _____

(Ф.И.О.) (должность)

провела проверку и сделала следующее заключение о готовности учреждения к новому 2017/2018 учебному году следующее:

ЛьвДУ "Печорская гимназия" к новому 2018-19
уч. году готова.


(образовательное учреждение принято, принято с замечаниями, не принято)

9. Замечания членов комиссии

Система пожарной сигнализации не обеспечивает уфирование
светового и звукового сигналов на пути подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта.


Подписи:

Председатель комиссии:




С. А. Авдеев

Члены комиссии:



А. В. Куликаускаене




Н. М. Лапина


А. В. Мищенко




А. В. Монтаровская



Н. А. Пономаренко



А. Ю. Остапенко



М. Ю. Сачков
